

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ОКтябрьСКАЯ, 124»

***** 197198, СПб, пр. Добролюбова, д. 8 лит. А, тел/факс: 320-12-00 *****
ИНН 7813327220, ОГРН 1057811931154

Исх. № К-0015-ЖСК-Ок от 31.10.2018

Окшиной Т.М.
г.Санкт-Петербург, ул.Русановская,
д.16,корп.1стр.1кв.458.

Уважаемая Татьяна Михайловна!

В ответ на Ваше обращение б/н от 30.10.2018г. (вх.№В-0074-жск-ок от 30.10.2018г.) сообщаем следующее:


В соответствии со "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7)

В многоквартирных домах, при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2 должно быть не менее двух **эвакуационных** выходов (п. 6.13)

При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно (п.6.15.)

Многokвартирный жилой дом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Народный, Русановская улица, дом 16, корпус 1, строение 1. Строительный адрес(г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, участок 1, корп. 5 (восточнее дома 112, корпус 6, литера Б по Октябрьской набережной) Спроектирован с учетом указанных в СПиП требований, с рассредоточением по дому эвакуационных входов на две стороны. **Данные входы не являются сквозными и не предназначены для всеобщего использования в качестве прохода.**

Председатель
ЖСК «Октябрьская,124»



Д.А. Сидоренко