

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»****3<sup>й</sup> ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН**

ул. Бассейная д.73, к.2 т.378-65-01 факс 378-65-03

№ \_\_\_\_\_

Кому:

ГКУ «ЖА Фрунзенского района»  
Управляющие компании  
Потребителям по принадлежности  
ЖКС №1

Копия:

Администрация Фрунзенского района

**Уведомление №120  
«01» февраля 2019 г.**

3-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что с 11:30 «01» февраля 2019 г. до 0:30 «02» февраля 2019 г. будут производиться ремонтные работы с применением электрогазосварочного оборудования на подающем трубопроводе (Ду-250 мм, прокладка подземная), по адресу:

- ул. Бухарестская д.31 к.5

**Под отключение теплоснабжения попадает 14 зданий из них 10 жилых, 2 детских и 2 прочих.**

Вам необходимо закрыть задвижки на подающем трубопроводе в индивидуальных тепловых пунктах, по адресам:

- ул. Бухарестская д.д. 31к.1, 31к.2, 31к.3, 31к.4, 31к.5, 31к.6, 33к.1, 33к.2, 33к.3, 33к.4, 33к.5, 33к.6;


- ул. Турку, д.д. 11к.2, 11к.19( с 6 по 10 парадную).

Оповестить население, арендаторов и собственников помещений об отключении теплоснабжения.

При отсутствии узлов учета отключении горячего водоснабжения будет учтено в начислениях за тепловую энергию в расчетный период.

Вести постоянный контроль за системами отопления (вентиляции), при снижении теплоносителя ниже 30°C производить однократную замену воды в системах отопления (вентиляции) (1 раз в 4-5 часов). Проверить утепление лестничных клеток, подвалов, чердаков.

Диспетчер 3-го эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:



Бедарев И.Г.